

Technické požadavky**VP-Ar 03/2023**

Název výrobku:	Požární armatury Kulový kohout
-----------------------	-----------------------------------

Základní požadavek:	Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, příloha č. 2 , pozdějších předpisů
----------------------------	--

Normy, předpisy	
Označení	Název
ČSN 38 9427	Požární armatury – Spojky
ČSN 38 9445	Přítokový ventil

Č.	Vlastnost	Norma, předpis	Požadavek
1.	Rozměry	Technická dokumentace výrobku	Rozměry v souladu s technickou dokumentací výrobku
2.	Napojitelnost	ČSN 38 9427, čl.5.3	Dle článku normy
3.	Provedení	ČSN 38 9445, čl.4.2.4 a čl.4.2.6	Dle článku normy
4.	Hydraulická těsnost	ČSN 38 9445, čl.4.4	Těsnost při $p_s=1,6$ MPa
5.	Hydraulická pevnost	ČSN 38 9445, čl.4.5	Pevnost při $p_s =2,4$ MPa,
6.	Ovladatelnost	ČSN 38 9445, čl.4.6	Dle článku normy
7.	Odolnost proti provoznímu přetížení uzavírací armatury	ČSN 38 9445, čl.4.7	Dle článku normy
8.	Materiál	ČSN 38 9445, čl.4.8	Dle článku normy
9.	Značení	ČSN 38 9445, čl.5 odrážky- a,b,d,e	Dle článku normy