

**Technické požadavky****VP-Ar 13/2022**

<b>Název výrobku:</b>	Požární armatury Sací koš
-----------------------	------------------------------

<b>Základní požadavek:</b>	Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, příloha č. 2 , ve znění pozdějších předpisů.
----------------------------	--

<b>Normy, předpisy</b>	
<b>Označení</b>	<b>Název</b>
ČSN 38 9403	Požární armatury. Sací koše

<b>Č.</b>	<b>Vlastnost</b>	<b>Norma, předpis</b>	<b>Požadavek</b>
1.	Provedení	ČSN 38 9403, čl. 4.1.1 až 4.1.4	Provedení dle článků normy
2.	Odolnosti proti mrazu	ČSN 38 9403, čl. 4.1.5	Dle článku normy
3.	Odolnosti proti pádu	ČSN 38 9403, čl. 4.1.6	Dle článku normy
4.	Konstrukce	ČSN 38 9403, čl. 4.2.1 až 4.2.4	Konstrukce dle článků normy
5.	Hmotnost a rozměry	ČSN 38 9403, čl. 4.2.5	Dle tabulky 1
6.	Těsnost a nepropustnost	ČSN 38 9403, čl. 6.3	V průběhu 1 minuty nesmí uniknout více než 2 cm <sup>3</sup> vody
7.	Značení	ČSN 38 9403, čl. 5	Na tělese každého sacího koše musí být trvanlivým a zřetelným způsobem vyznačeny tyto údaje: a) název výrobce nebo ochranná známka, b) označení velikosti a číslo této normy, c) rok výroby.