



TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ VĚCNÉHO PROSTŘEDKU POŽÁRNÍ OCHRANY

TS

Číslo jednací:

MV- 46944-2/PO-2008

Šroubení sacích požárních hadic

TP-TS/03-2008

Vydáno dne:

5. 5. 2008

Účinnost od:

15. 6. 2008

Počet stran/příloh:

1/0

1. Tyto technické podmínky platí pro šroubení sacích požárních hadic podle ČSN 38 9409 Sací šroubení rozměry, a to pro jmenovitou světlost 110 mm a 125 mm (dále jen „sací šroubení“) určených pro zásah.
2. Sací šroubení je opatřeno oblým závitem podle ČSN 01 4037
3. Stávající axiální těsnění na hrdle může být doplněno jedním nebo dvěma radiálními těsněními, která jsou umístěna v drážkách náběžné části hrdla sacího šroubení.
4. V případě použití doplňkového radiálního těsnění na hrdle, musí být vždy zajištěna možnost vzájemného napojení takto upraveného hrdla se závitovým hrdlem podle ČSN 38 9409 a přesuvnou maticí podle ČSN 38 9412.
5. Použití doplňkového radiálního těsnění na hrdle, nesmí změnit pevnostní poměry celého sacího šroubení, výrobce nebo distributor musí tuto skutečnost doložit příslušným dokladem vydaným autorizovanou osobou.
6. Sací šroubení pro požární sport splňuje požadavky těchto technických podmínek.

