



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
41501 Teplice 1



HZSUX008UXPP

Rota Group a.s.
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZŇ/ZE DNE

Č.J.
HSUL- 6383-5/TP-2018

VYŘIZUJE/KONTAKT
mjr. Ing. Jitka Koci
tel. 950 441 230,
jitka.koci@ulk.izscr.cz

TEPLICE
23.11.2020

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Panattoni Park Teplice South
Místo stavby: k.ú. Hostomice na Bílinou
Stavebník: Accolade CZ 49, s.r.o., člen koncernu
Předložená dokumentace: ZÚR+DSP, Rota Group a.s., HP Ing. Brejcha, ČKAIT 0102178, 10/2020.

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Teplice (dále jen „HZS Ústeckého kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 2. 11. 2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasné závazné stanovisko.


Odůvodnění

HZS Ústeckého kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení, Ing. Praxl, ČKAIT 0101367, 10/2020.
- Dokumentace vzduchotechnika, Ing. Brejcha, ČKAIT 0102178, 10/2020.
- Dokumentace elektrické požární signalizace, Ing. Volf, 10/2020.
- Dokumentace zařízení parametru odvětrání, Ing. Praxl, 10/2020.
- Dokumentace stabilního hasicího zařízení, Ing. Praxl, 10/2020.

Předmětem předložené dokumentace je výstavba jednopodlažní haly, součástí jsou dvě administrativní vestavby. Hala bude využívána jako univerzální sklady. Z hlediska požární bezpečnosti je hala hodnocena dle ČSN 73 0804 a ČSN 73 0845, přičemž je rozdělena na sedm požárních úseků s instalací vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (EPS, SHZ). Elektrická požární signalizace bude napojena na pult centrální ochrany HZS. Administrativní vestavby jsou posouzeny dle ČSN 73 0802.

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Ústeckého kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



ředitel Územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje

Příloha:

Technické a organizační podmínky připojení EPS na PCO HZS Ústeckého kraje

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.02.2023 9:11:06.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 30.01.2023 9:48:50. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 015B177D, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Martin Laniček, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje.

Elektronický podpis byl označen kvalifikovaným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 08.02.2023 9:11:06.

Kvalifikované elektronické časové razítko je neplatné, dokument nebyl změněn a certifikát byl ověřen s chybou: Certifikační autorita - certifikát nenalezen. Údaje o časovém razítku: datum a čas 23.01.2023 15:11:51, číslo kvalifikovaného časového razítka 323B, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru NCA SubCA1/RSA 05/2022, Správa základních registrů.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: 6A71C3A69A5BC4BEA2223A820A8EDA3C0FCD15293325755CA367C36515C1A956

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 40001 Ústí nad Labem, spisovna@ulk.izscr.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

8.2.2023

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Nohová Barbora