



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh



Č.j. HSOS-3800-2/2023

Vyřizuje: kpt. Mgr. Vladislava Esenaljevová
Tel.: 950 730 351
E-mail: vladislava.esenaljevova@hzscr.cz

Ostrava 29. června 2023

Počet listů: 2
Přílohy:
PID: HZSTX00F1DCD



Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje byla dne 19.06.2023 doručena Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 19.06.2023, o poskytnutí následujících informací „*ke schválenému PBŘ u bytového domu č. 465/9 na ulici Dlouhá v Havířově, který je ve vlastnictví Bytového družstva Centrum Havířov, Dlouhá třída 467/13, a to zejména k výměně dveří v prostoru zádveří vstupních dveří (dveře v prostoru domovních schránek a výtahu):*

- *zda byla povolena výměna těchto dveří a zvolen správný typ*
- *kdo schválil PBŘ*
- *jak je řešen únik v případě požárů, když jsou dveře uzamčené a slouží jako jediný únikový východ“.*

Na základě výše uvedené žádosti Vám Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS Moravskoslezského kraje“) sděluje, že HZS Moravskoslezského kraje není známo, že by k výše uvedené záležitosti vydal závazné stanovisko jako dotčený orgán státní správy na úseku požární ochrany (tedy že by výměnu Vámi zmiňovaných dveří vůbec posuzoval). Dále sděluji, že HZS Moravskoslezského kraje nebylo požárně bezpečnostní řešení předloženo, proto není možné sdělit, kdo jej schválil.

K Vašemu dotazu řešení úniku v případě požárů s uzamčenými dveřmi sloužícími jako jediný únikový východ předně uvádím, že dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 11 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, **je povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům**, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládnutí požárně bezpečnostních zařízení. Z výše uvedeného je zřejmé, že všechny komunikační prostory (chodby, schodiště), které jsou součástí únikových cest, musí být trvale volně průchodné, tak aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce, pokud nebylo ve schválené projektové dokumentaci, požárně bezpečnostním řešení stavby, popř. obdobném dokumentu, stanoveno a schváleno jinak.

Obdobné platí i pro všechny nouzové (únikové) východy z bytového domu, např. pro východové dveře ústící z bytového domu na volné prostranství, které musí být ze strany úniku volně průchodné, tedy v případě jejich uzamčení musí být opatřeny kováním, které ve směru úniku osob otevře i uzamčené dveře bez nutnosti odemčení klíčem (instalace např. nouzového dveřního uzávěru, kterým lze i po uzamčení otevřít dveře ze strany úniku pouhým zmáčknutím kliky). Uvedeným provedením je pak zajištěn požadavek na bezpečnost objektu, tj. neoprávněné vstupy do domu, a zároveň je splněn požadavek na neomezený únik osob z objektu.

brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje