

VYHODNOCENÍ CVIČENÍ

Hodnotící skupina:	██████████
Cvičená činnost:	<p>Procvičit taktiku zásahu dle BŘ JPO/ML</p> <p>Procvičit u jednotky znalost cvičebního řádu při vytvoření hadicového vedení.</p> <p>Seznámení se s dostupnými zdroji požární vody.</p> <p>Procvičit způsob komunikace mezi příslušníky a VZ s využitím RDST.</p> <p>Procvičit znalosti využívání principů přetlakové ventilace.</p> <p>Procvičit znalosti velitele jednotky v souvislosti se zdoláváním zásahů tohoto typu.</p> <p>Ověření dojezdových časů povolaných jednotek PO.</p> <p>Prohloubení znalostí a zkušeností příslušníků s prací v dýchací technice.</p>
Soulad s námětem:	Cvičení probíhalo v souladu s časovým harmonogramem a dle schváleného plánu cvičení.
Bezpečnost a ochrana zdraví:	Zasahující příslušníci používali dostupné osobní ochranné pracovní pomůcky. Při prováděných činnostech postupovali dle stanovených postupů s ohledem na svou bezpečnost. Zásady bezpečnosti byly při cvičení dodrženy, ke zranění nedošlo.
Dodržování taktických postupů:	Taktické postupy byly dodrženy dle stanovených zásad pro daný typ činnosti.
Další poznatky hodnotitelů:	Při cvičení bylo hodnotitelem zjištěno, že do evakuační cesty na chodbě u bytu č. 9 v 3.NP, která navazuje na prostory schodiště zasahuje šicí skříň. Tato informace byla sdělena předsedovi bytového družstva ██████████ aby provedl odstranění překážky v evakuační cestě.
Návrhy na opatření s jejich zdůvodněním:	Častěji provádět cvičení se zaměřením na danou tematiku.
Závěr:	Cvičení proběhlo dle stanovených zásad. Poukázáním na dané návrhy povede ke zkvalitnění práce zasahujících příslušníků.
Přílohy:	Bez příloh.
Zpracoval:	██████████ ██████████