

Denní hlášení o závažných požárech

(včetně případů, kdy jednotka nedojela a jel pouze ZPP, nezapočítáno nevyhlášení poplachu)

Datum : 11.11.2024

| Datum | Kraj | Adresa | | | | Skoda (v tis. Kč) | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------|-------------------------------|-------------|-------------------|----------|-----------------|----------|--------------------|------------|--------------------|----------|
| Císlo udál. | Příčina | Objekt | Počet JPO | Usmrc. | Zran. | Evak. | Zachr. | | | | | | |
| 11.11.2024 7:51:47 | Královéhradecký | Náchod, Vysokov, Vysokov | | | | | | 1500 | | | | | |
| 244977052 | V řešení | průmyslová hala | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | | | | | | |
| 11.11.2024 9:44:55 | Středočeský | Nymburk, Nymburk, U nádraží I, Komenského | | | | | | 100 | | | | | |
| 2851334021 | technická závada osoušeče rukou, požár II. třídy | toaleta ve 4. n.p. v budově ZŠ | 6 | 0 | 0 | 750 | 0 | | | | | | |
| 11.11.2024 13:13:57 | Vysočina | Jihlava, Telč, Telč-Štěpnice, Štěpnice, Beringerova | | | | | | 5000 | | | | | |
| 384644061 | v šetření | přístavek u RD | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | | | | | | |
| 11.11.2024 17:07:32 | Středočeský | Praha-východ, Klecany, Zdibsko, Klecany, Parkerova | | | | | | 150 | | | | | |
| 2851407021 | technická závada na kondenzátoru | Elektrozvodna | 5 | 0 | 0 | 98 | 0 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem požárů: | 4 | Celkem JPO: | 23 | Celk. škoda (tis. Kč): | 6750 | Usmrceno: | 0 | Zraněno: | 2 | Evakuováno: | 858 | Zachráněno: | 6 |