



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Žatec  
Chmelařské náměstí 347  
43801 Žatec



VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE  
21.12.2017 a  
04.01.2018

Č.j.:  
HSUL- 4681-7/Ža-2017  
Ev.č 2 PD/PRE-PI/2018

VYŘIZUJE/KONTAKT



ŽATEC  
02.03.2018

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby :** Stavební úpravy haly parc.č. 4992/1 k.ú. Žatec areál býv. Šroubárny pro skladování

**Místo stavby :** k.ú. Žatec, areál bývalé Šroubárny, poz.č. 4992/1

**Stavebník – investor stavby :**



**Předložený druh dokumentace :** projektová dokumentace ke stavebnímu povolení – změna užívání z května 2016, zpracovatel [redacted] projektová dokumentace samočinné odvětrávací zařízení zpracovatel [redacted] z 5.7.2017 ( dále jen „SOZ“), projektová dokumentace elektrické požární signalizace z 18.12.2017 zpracovatel [redacted] dále jen „EPS“), stabilní hasicí zařízení zpracovatel [redacted] z 12/2017 ( dále jen „SHZ“), elektroinstalace z 22.12.2017 zpracovatel [redacted], stanovisko Povodí Ohře z 10.7.2017 k využití vody pro požární účely

**Jméno a příjmení zpracovatel požárně bezpečnostního řešení** [redacted] prosinec 2017, [redacted]

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje územní odbor Žatec ( dále jen „HZS“ ) jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) a § 46 vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), posoudil výše uvedenou dokumentaci v rozsahu požárně bezpečnostního řešení ( dále jen „PBR“ ). Dokumentace byla předložena dne 21.12.2017 a doplněna 04.01.2018.



K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst.4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.**

**Podmínky:**

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Žatec  
Chmelařské náměstí 347  
43801 Žatec

1) Nejpozději ke stavebnímu řízení požadujeme:


A) Zpracovat požadavky požárně bezpečnostního řešení zpracovatel  z prosince 2017,  (dále jen „PBŘ“) do jednotlivých částí projektové dokumentace a to např.:

- a) v souladu s vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů doložit projektovou dokumentaci část - zařízení dálkového přenosu signálu EPS na pult centrální ochrany hasičského záchranného sboru
- b) ve stavební části požární uzávěry otvorů např. do míst. 1.13, ventilové stanice VS2, do úpravny skladových zásob
- c) ve stavební části paniková kování na dveřích na únikových cestách (řešte i dvoukřídlé dveře z úpravny skladových zásob na volné prostranství)
- d) ve stavební části skladování materiálu s ohledem na navržený průběh únikových cest v PBŘ ve skladové hale
- e) v projektové dokumentaci elektroinstalace umístění nouzových světel s ohledem na průběh únikových cest navržený v PBŘ, doplnit kabeláž k zařízení dálkového přenosu
- f) v projektové dokumentaci elektroinstalace funkci tlačítka Central stop s ohledem na požadavky PBŘ (vypínání elektrických zařízení i kabelovém kanále včetně sousedních prostor)
- g) projektová dokumentace kompresoru pro SHZ
- h) vyznačení čerpacího místa požární vody včetně jeho označení

B) Doložit výkresovou část SOZ v čitelné podobě, je nutné zvolit jiné měřítko.

C) Doložit splnění požadavků SHZ uvedené v technické zprávě v kap. 10 na související profese - strojovna SHZ a ventilové stanice např. odvodnění, větrání, hromosvod, nouzové osvětlení 90 minut, požadavky na kabeláž s dobou funkčnosti 60 minut, atd.

### Odůvodnění

Předložené PBŘ, k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovatel  z 12/2017 uvedené v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si HZS Žatec jeden výtisk PBŘ ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Upozornění :

Pro ověřování způsobilosti stavby a technických zařízení k bezpečnému provozu z hlediska požární ochrany musí být doloženy platné doklady v souladu s § 46 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci a to zejména:

a/doklady o montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení dle §6, §7, §9 a §10 vyhlášky o požární prevenci, včetně dokladů potvrzujících oprávnění osob, popř. firem k montáži. (např. přenosné hasicí přístroje, požární uzávěry, elektrická požární signalizace, SOZ, SHZ, apod.).

b/doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů .

c/dokumentaci o způsobilosti k bezpečnému provozu technických, popř. technologických zařízení ( např. revizní zprávy elektroinstalace , hromosvodu, apod. ).

d) měření intenzity nouzového osvětlení

plk.ing.Pavel Antoš, rada  
ředitel územního odboru Žatec  
HZS Ústeckého kraje

**Přílohy**

Projektová dokumentace **Rozdělovník**  
bez dalších příjemců