



Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Krajské ředitelství

Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary

Č.j.: HSKV-734-6/2023-KKŘ
Datum: 24. 4. 2023
Vyřizuje: Mjr. Mgr. Dagmar Wizovská
Tel.: 950 370 260
E-mail: dagmar.wizovska@hzs-kvk.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Název / jméno a příjmení: xxx
IČO / datum narození: xxx
Sídlo / trvalé bydliště: xxx
ID DS:

e-mail: mzamrazilova@gmail.com

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje (dále jen „HZS KVK“), jako subjekt povinný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), obdržel dne 19. 4. 2023 Vaši žádost o poskytnutí statistických údajů k fotovoltaickým elektrárnám za roky 2012 - 2022. K Vámi položeným dotazům uvádíme:

1. Kolik stanovisek bylo vydáno ve vašem kraji v letech 2012 – 2022? Kolik bylo souhlasných a kolik nesouhlasných? Z jakého důvodu byly nesouhlasné? Prosím statistiky za každý rok jednotlivě.

V letech 2012 – 2022 bylo vydáno celkem 21 stanovisek, z toho 1 bylo nesouhlasné.

Roky 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 0 stanovisek

Rok 2016..... 1 stanovisko

Rok 2020..... 4 stanoviska

Rok 2021..... 3 stanoviska, z toho 1 nesouhlasné – nedostatečné zhodnocení

Rok 2022..... 13 stanovisek

2. Na základě jakých podkladů (zákony, normy, metodické podklady apod.) jsou stanoviska vydávána?

HZS KVK se vyjadřuje na základě předloženého požárně bezpečnostního řešení, které musí být zpracováno v rozsahu vyhlášky č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška o požární prevenci").

Podklady používanými pro posouzení FTV systémů jsou :

ČSN 730802 nebo ČSN 730804 – PBS Nevýrobní/výrobní objekty

ČSN 730810 PBS Společná ustanovení (prostupy kalových rozvodů)

ČSN 730848 PBS Kabelové rozvody (vypínání objektu, kabelové rozvody adt.)

ČSN 730834 PBS Změny staveb

Ostatní ČSN PBS jsou použity ve vztahu k objektu napří ČSN 730835 PBS Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, ČSN 730833 PBS Budovy pro bydlení atd

ČSN 33 2000-7-12 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy

Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací FTE a opatření požární prevence – tato metodika není závazná, HZS KVK nevyžaduje zpracování projektové dokumentace dle tohoto předpisu, pro projektanty je však metodika doporučena stejně jako pro HZS KVK. Jedná se o technické minimum, které by měla splňovat každá FTV

3. Kolikrát na území vašeho kraje musel zasahovat HZS při požáru fotovoltaické elektrárny v letech 2012 – 2022? Co bylo příčinou požáru?

V uvedeném období nebyl na území Karlovarského kraje hlášen/zjištěn žádný požár fotovoltaické elektrárny.

4. Jaké je vaše stanovisko k začleňování fotovoltaických elektráren do kategorie činností podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb.? Případně jakými podklady se při rozhodování řídíte? A jaké podklady od provozovatele požadujete?

Začlenění provozu FTV do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím požaduje HZS KVK kraje na základě ustanovení § 18 vyhlášky o požární prevenci tehdy, pokud by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany bez upozornění na zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů. O tom, zda taková situace nastává u konkrétního zařízení rozhoduje na základě fyzické prohlídky velitel místně příslušné požární stanice, který prostřednictvím pracoviště prevence informuje provozovatele činností.

Otisk úředního razítka

plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D., MBA
ředitel HZS Karlovarského kraje

Rozdělovník

1. HZS KVK
2. xxx