



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Žatec  
Chmelařské náměstí 347  
438 01 Žatec 1



HZSUX0063ZA3



VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE  
08.06.2017 a 26.07.2017

Č.J.  
HISUL- 4412-12/ŽA-2016  
ev č. 494PD/PRE-PII/2017

VYŘIZUJE/KONTAKT



ŽATEC  
02.08.2017

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby:** Skladové hospodářství motorové nafty, stáčecí a výdejní místo, připojení záložního zdroje  
**Místo stavby:** Žatecká teplárenská a.s., čp. 3149 Žatec  
**Stavebník:** Žatecká teplárenská a.s., čp. 3149 Žatec  
**Druh dokumentace:** projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením zpracovatel [redacted]  
**Zpracovatel PBR:** [redacted]

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje územní odbor Žatec (dále jen „HZS“) jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) a § 46 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), posoudil výše uvedenou dokumentaci v rozsahu předloženého požární bezpečnostního řešení stavby (dále jen „PBR“). Dokumentace byla předložena dne 08.06.2017 a doplněna 26.07.2017.

K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

## nesouhlasné závazné stanovisko

z těchto důvodů:

1) V rozporu s § 41 odst. 2 písm. b) a l) vyhlášky o požární prevenci není v předloženém PBR dostatečně posouzena technologie z hlediska požární bezpečnosti staveb. Jedná se např. o startovací hořáky instalované v kotelně, ke kterým je navrženo v předložené projektové dokumentaci potrubí (sací a vratné) s hořlavou kapalinou - LTO. Z našich archivních podkladů vyplývá, že k úpravám v kotelně (kotle K1 a K2) a tedy i k umístění startovacích hořáků a skladování hořlavých kapalin nebyla předložena k odsouhlasení na HZS žádná projektová



dokumentace včetně PBŘ. V PBŘ je nutné zhodnotit, zda úpravy v kotelně ovlivní požární bezpečnost stavby.

#### Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si HZS Žatec jeden výtisk PBŘ ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

HZS Ústeckého kraje  
územní odbor Žatec  
rada  
ředitel územního odboru Žatec  
HZS Ústeckého kraje

#### Přílohy

Projektová dokumentace – 1 svazek

#### Rozdělovník

Bez dalších příjemců