

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 70883611

Č. j.: HSKV-3290/2016-KKŘ

Karlovy Vary 31. 10. 2016

Počet listů: 2

Přílohy: 0 listů

Vyřizuje oprávněná úřední osoba: kpt. Mgr. Dagmar Wizovská, tel: 950 370 260, email: dagmar.wizovska@hzs-kvk.cz, právník Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

XXX

XXX

XXX

**Sdělení informací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
svobodném přístupu k informacím)**

Vážená paní xxx,

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje (dále jen „HZS Karlovarského kraje“), jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, obdržel dne 25. 10. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace týkající se závěrů kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené HZS Karlovarského kraje u právnické osoby KV Arena, s.r.o., se sídlem: Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 27968561, a to konkrétně ve vztahu k předmětům vyskytujícím se v prostorách haly a používaným při činnosti hokejového klubu HC Energie Karlovy Vary.

V odpovědi na Váš dotaz Vám sdělujeme, že poslední kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně se u výše uvedeného subjektu uskutečnila v říjnu 2015. Při této příležitosti bylo zjištěno, že chráněná úniková cesta typu B v objektu

Multifunkční haly byla využívána způsobem zvyšujícím požární riziko, neboť v 1. podzemním podlaží věže V 2 byly v době kontroly nalezeny skladované pneumatiky v počtu 12 ks, čímž nebyla dodržena povinnost, uvedená v ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – „*Právnícké osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.*“, s přihlédnutím k ustanovení § 11 odst. 3 písm. c) vyhlášky Ministerstva vnitra č. 264/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů – „*K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací podle odstavce 1 zajišťují právnícké osoby a podnikající fyzické osoby, aby chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem zvyšujícím požární riziko.*“. Následným šetřením bylo shledáno, že předmětné pneumatiky byly využívány při činnosti hokejového klubu HC Energie Karlovy Vary.

plk. Ing. Václav Klemák
ředitel HZS Karlovarského kraje