



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



HZSUX00268KR

JTH Rent s.r.o.
Krupská 33/20
415 01 Teplice

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J./EV.Č.
HSUL- 6974-2/TP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT

TEPLICE
03.12.2012




Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany a ochrany obyvatel

Název stavby: Městské centrum Fontána
Místo stavby: k.ú. Teplice (při ulici Krupská, Mírové náměstí, náměstí Svobody)
Stavebník:
Druh dokumentace: prováděcí dokumentace - změna stavby

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 46 odst. 1-3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a podle § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů posoudil projektovou dokumentaci¹ výše uvedené stavby v rozsahu požární bezpečnostního řešení. K výše uvedené dokumentaci předložené dne 5. 10. 2012 vydává

souhlasné koordinované stanovisko.



plk. ing. Adolf Langer
rada
ředitel ÚO Teplice
HZS Ústeckého kraje

Přílohy
Bez příloh

Rozdělovník
Bez dalších příjemců

Převzato dne 6.12.2012



¹ V souladu s ust. § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, si orgán státního požárního dozoru ponechává 1 výtisk požární bezpečnostního řešení ve své dokumentaci.





HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



HZSUX002KYRO

JTH Rent s.r.o.
Krupská 33/20
415 01 Teplice

VÁŠ DOPIS ZNÍŽE DNE


Č.J./EV.Č.
HSUL- 0074-0/TP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT



TEPLICE
06.06.2013


Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany


Název stavby: Městské centrum Fontána - trafostanice a rozvodny ve 2. PP
Místo stavby: k.ú. Teplice (při ul. Krupská, Mírové náměstí, náměstí Svobody)
Stavebník: 
Druh řízení: předčasné užívání stavby


Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ověřil, že byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti stavby vyplývající ze schválené projektové dokumentace výše uvedené stavby. Na základě provedeného ověření Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje vydává

souhlasné stanovisko

k předčasnému užívání části stavby Městského centra Fontána, a to trafostanice a rozvodu ve 2. PP pro připojení klienta na rozvodnou síť s následujícími podmínkami:

1. uvedené stanovisko se vydává pouze na dobu předčasného užívání uvedené části stavby, po dokončení celé stavby Městského centra Fontána je nutno zahrnout i tuto část stavby do řízení o kolaudačním souhlasu.
2. Po dobu předčasného užívání stavby budou dodrženy podmínky stanovené v Požárně bezpečnostním řešení uvedené části stavby zpracované  arch. č. 62/2013.
3. Po celou dobu předčasného užívání budou instalované požární klapky a PSUM uzavřené. Po dokončení celé stavby, budou tyto napojeny na systém EPS a zprovozněna VZT i v této části stavby.




ved. pracoviště prevence, ochrana
obyvatelstva a krizového řízení
územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1

JTH Rent s.r.o.
Krupská 33/20
415 01 Teplice



HZSUX002TA4A


VÁŠ DOPIS ZN/ZE DNE


Č.J./EV.Č.
HSUL- 6974-10WTP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT


TEPLICE
25.09.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany a ochrany obyvatel

Název stavby: Městské centrum Fontána
Místo stavby: k.ú. Teplice (při ulici Krupská, Mírové náměstí, náměstí Svobody)
Stavebník: 
Druh dokumentace: změna stavby před dokončením

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 46 odst. 1-3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a podle § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů posoudil projektovou dokumentaci¹ výše uvedené stavby v rozsahu požární bezpečnostního řešení, které zpracoval v 8/2013 pl.  K výše uvedené dokumentaci předložené dne 19. 8. 2013 vydává

souhlasné koordinované stanovisko



plk. Ing. Adolf Langer
rada

ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje

¹ V souladu s ust. § 46 odst. 3 vyhl.č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, si orgán státního požárního dozoru ponechává 1 výtisk požární bezpečnostního řešení ve své dokumentaci.



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



HZSUX002XCZ5

Magistrát města Teplice
Odbor územního plánování a
stavebního řádu
nám. Svobody 2
415 01 Teplice

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J./EV.Č.
HSUL- 6974-13/TP-2012

VYŘÍZENÍ/KONTAKT

TEPLICE
18.11.2013



Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána:
- SO 02 objekt obchodní centra – vyjma 4.NP (pouze technické zázemí a komunikační prostory) a vyjma obchodních ploch v 1.PP až 3. NP.
- potravinový market v 1. PP (P1.D.001- SPAR)
- obchodní jednotka v 1. PP (P1.F.01 – Sportisimo)

Místo stavby: k.ú. Teplice (při ulici Krupská, Mírové náměstí, náměstí Svobody) na p.p.č. 331/2, 331/4, 333/1, 333/6, 341/1, 341/2, 341/4, 342/1, 342/4, 352/2, 352/3, 352/8, 352/17, 4542/14 k.ú. Teplice

Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, 415 01 Teplice 1

Druh řízení: zkušební provoz

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vydává

souhlasné stanovisko s následujícími podmínkami:

1. Před otevřením obchodního centra „Městské centrum Fontána“ veřejnosti budou splněny následující požadavky:
- V souladu s § 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a ČSN 73 0875, za účasti zástupce HZS Ústeckého kraje, ÚO Teplice, bude provedena koordinační funkční zkouška celého systému požárně bezpečnostních zařízení (EPS a navazujících zařízení). Zejména bude ověřena funkce samočinného odvětracího zařízení ve vybraných kouřových sekcích, spuštění větrání ve všech chráněných únikových cestách, vypnutí VZT, otevření klíčového trezoru a příjezdových vrat, odstavení výtahů, uzavření přívodu plynu do objektu, odstavení eskalátorů, otevření rolet v 1. PP a 3. NP, spuštění rozhlasu v celém objektu, funkce nouzového osvětlení při spuštění Central Stop, uzavírání požárních klapek, plynová detekce ve 3.NP a pod.



- Dále bude provedeno měření parametrů samočinného odvětrání – měření rozdílů tlaků ve všech chráněných únikových cestách a navazujícího měření síly potřebné pro otevření dveří do chráněné únikové cesty. V náhodně vybraných kouřových sekcích ve 3. PP, 2. PP a 1. PP bude provedena netoxická kouřová zkouška k ověření funkčnosti požárního odvětrání, vše za účasti zástupce HZS Ústeckého kraje, ÚO Teplice.
- V nájemní jednotce SPAR mezi požárními úseky P 01.17IV a P 01.18V bude vyprojektováno a předloženo k odsouhlasení HZS Ústeckého kraje, ÚO Teplice a následně realizováno oddělení požárními uzávěry do místností P1.D.026 a P1.D.019.
- Požární uzávěr v nájemní jednotce (SPAR) z místnosti P1.D.001 do P1.A.15 bude opatřen panikovou hrazdou v souladu s ČSN 73 0831 – shromažďovací prostory.
- HZS Ústeckého kraje, ÚO Teplice bude předložen projekt skutečného provedení stavby (PBR, EPS, SOZ, SHZ).
- Bude zpracována předepsaná dokumentace požární ochrany v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1988 Sb., o požární ochraně, zejména dokumentace zdolávání požáru, resp. operativní karta dle § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti.
- Budou doloženy doklady o revizní zprávě elektrické instalace celého objektu a jednotlivých nájemních jednotek, revizní zpráva hromosvodní soustavy, revizní zpráva plynoinstalace, doklady montáže a požární odolnosti ochrany plynovodního potrubí vedoucího nad prostory ve 3.NP k jednotlivým jednotkám, doklad o provozuschopnosti vnějších zdrojů požární vody.

Splnění všech výše uvedených požadavků v bodě č.1 je podmínkou pro vydání dílčích stanovisek k užívání jednotlivých nájemních jednotek obchodní centra "Městské centrum Fontána".

2. Do doby trvalého připojení elektrické požární signalizace (EPS) k pultu centrální ochrany (PCO) HZS Ústeckého kraje bude zajištěna dle ČSN 73 0875 – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace trvalá obsluha EPS.
3. Připojení EPS k PCO bude provedeno nejpozději do 31. 1. 2014, přičemž bude ze strany HZS Ústeckého kraje, územního odboru Teplice stanoven minimálně 3 týdenní zkušební provoz připojení EPS na PCO HZS Ústeckého kraje, během něhož budou provedeny minimálně 4 simulace signálu požár z různých míst objektu.
4. Před uplynutím zkušebního provozu bude k vydání stanoviska pro kolaudační souhlas předloženo komplexně zpracované požární bezpečnostní řešení objektu, včetně provozovaných nájemních jednotek.



Mjr. Ing. Jitka Kocí
ved. pracoviště prevence, ochrany
obyvatelstva a krizového řízení
územního odboru Teplice
HZS ústeckého kraje





HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



HZSUX002XHFFY

8. května 328
417 23 Košťany

VÁŠ DOPIS ZN/ZE DNE

Č.J.EV.Č.
HSUL- 6974-15/TP-2012

VYŘÍZENÍ/KONTAKT

TEPLICE
19.11.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka v 2. NP - P.03.13 Dráčík

Místo stavby: Městské centrum Fontána - ul. Krupská, Mírové náměstí a náměstí
Svobody, Teplice

Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, Teplice

Druh dokumentace: realizační projektová dokumentace

PBR: zpracovala [redacted]
zodpovědný projektant [redacted]

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 30.10.2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:

1. Všechna přídatná potrubí VZT, která budou v nájemní jednotce provedena musejí být napojena na elektrickou požární signalizaci (EPS) tak, aby v případě požáru byla vzduchotechnika vyřazena z provozu.
2. Při kolaudaci objektu bude HZS Ústeckého kraje, územnímu odboru Teplice mimo jiné předložen doklad o napojení EPS na veškeré vzduchotechnické potrubí v nájemní jednotce, včetně dokladu o funkční zkoušce EPS.



plk. ing. Adolf Langer
rada

ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



HZSUX002XHK9

8. května 328
417 23 Košťany

VÁŠ DOPIS ZN/ZE DNE

Č.J./EV.Č.

VYŘIZUJE/KONTAKT

TEPLICE

HSUL- 6974-17/TP-2012

19.11.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka v 1. NP - 1.B.08 - Planeo Quick Time

Místo stavby: Městské centrum Fontána - Teplice, Krupská, Mírové náměstí, náměstí Svobody

Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, Teplice

Druh dokumentace: realizační projektová dokumentace

PBŘ: zpracovala [redacted]
zodpovědný projektant: [redacted]

ZOKT: [redacted]

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 30.10.2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:

1. Všechna přídatná potrubí VZT, která budou v nájemní jednotce provedena musejí být napojena na elektrickou požární signalizaci (EPS) tak, aby v případě požáru byla vzduchotechnika vyřazena z provozu.
2. Při kolaudaci objektu bude HZS Ústeckého kraje, územnímu odboru Teplice mimo jiné předložen doklad o napojení EPS na veškeré vzduchotechnické potrubí v nájemní jednotce, včetně dokladu o funkční zkoušce EPS.



plk. Ing. Adolf Langert
rada

ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje





HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



HZSUX002XLQN

8.května 328
Košťany

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J./EV.Č.
HSUL- 6974-19/TP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT

TEPLICE
20.11.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka v 2.NP - 2.B.14 - Planeo Elektro

Místo stavby: Městské centrum Fontána - ul. Krupská Mírové náměstí, a náměstí
Svobody, Teplice

Stavebník: JTH Rent, s.r.o., Krupská 33/20, Teplice

Druh dokumentace: realizační projektová dokumentace

PBR: zpracovala
zodpovědný projektant Ing.

ZOKT:

EPS:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 30.10.2013

souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:

1. Všechna přídatná potrubí VZT, která budou v nájemní jednotce provedena musejí být napojena na elektrickou požární signalizaci (EPS) tak, aby v případě požáru byla vzduchotechnika vyřazena z provozu.
2. Při kolaudaci objektu bude HZS Ústeckého kraje, územnímu odboru Teplice mimo jiné předložen doklad o napojení EPS na veškeré vzduchotechnické potrubí v nájemní jednotce, včetně dokladu o funkční zkoušce EPS.

Poznámka: Podle ustanovení § 48 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si jeden výtisk požární bezpečnostního řešení ponecháváme trvale ve své dokumentaci.



přk. Ing. Adolf Langer
rada

ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje





HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



HZSUX002XOGG

5.května 328
417 23 Košťany

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J./EV.Č.
HSUL- 8974-21/TP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT

TEPLICE
21.11.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka v 1.NP - 1.B.09 - Drogerie TETA

Místo stavby: Městské centrum Fontána, ul. Krupská, Mírové náměstí, náměstí
Svobody, Teplice

Stavebník: JTH Rent, s.r.o., Krupská 33/20, Teplice

Druh dokumentace: realizační projektová dokumentace

PBR: zpracovala
zodpovědný projektant

EPS: zpracoval

SHZ: zpracoval


ZOKT: zpracoval

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 20.11.2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:

1. Všechna přídatná potrubí VZT, která budou v nájemní jednotce provedena musejí být napojena na elektrickou požární signalizaci (EPS) tak, aby v případě požáru byla vzduchotechnika vyřazena z provozu.
2. Při kolaudaci objektu bude HZS Ústeckého kraje, územnímu odboru Teplice mimo jiné předložen doklad o napojení EPS na veškeré vzduchotechnické potrubí v nájemní jednotce, včetně dokladu o funkční zkoušce EPS.

Poznámka: Podle ustanovení § 46 odst. 3 vyhlášky č. 248/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si jeden výisk požárně bezpečnostního řešení ponecháváme trvale ve své dokumentaci.



plk. ing. Adolf Langert

rada

ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje

Rozdělovník





HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



HZSUX002XPMF

8. května 328
417 23 Košťany

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J./EV.Č.
HSUL- 6974-23/TP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT

TEPLICE
21.11.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka v 2.NP - P.03.07a - KNIHY DOBROVSKÝ
Místo stavby: Městské centrum Fontána, Krupská, Mírové náměstí, náměstí Svobody,
Teplice
Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, Teplice
Druh dokumentace: realizační projektová dokumentace
PBR: zpracovala: [redacted]
zodpovědný projektant: [redacted]

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 12.11.2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:

1. Všechna přídatná potrubí VZT, která budou v nájemní jednotce provedena musejí být napojena na elektrickou požární signalizaci (EPS) tak, aby v případě požáru byla vzduchotechnika vyřazena z provozu.
2. Při kolaudaci objektu bude HZS Ústeckého kraje, územnímu odboru Teplice mimo jiné předložen doklad o napojení EPS na veškeré vzduchotechnické potrubí v nájemní jednotce, včetně dokladu o funkční zkoušce EPS.

Poznámka: Podle ustanovení § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponecháváme rovněž ve své dokumentaci.



ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



HZSUX002XQOY

8. května 328
417 23 Košťany

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J.EV.Č.
HSUL- 6974-26/TP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT

TEPLICE
21.11.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka v 1.PP - P1.C.01 - Casino

Místo stavby: Městské centrum Fontána, Krupská, Mírové náměstí, náměstí Svobody,
Teplice

Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, Teplice

Druh dokumentace: realizační projektová dokumentace

PBŘ: zpracovala
zodpovědný projektant

SHZ: zpracoval

EPS: zpracoval

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požární bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 12. 11. 2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:

1. Všechna přídatná potrubí VZT, která budou v nájemní jednotce provedena musejí být napojena na elektrickou požární signalizaci (EPS) tak, aby v případě požáru byla vzduchotechnika vyřazena z provozu.
2. Při kolaudaci objektu bude HZS Ústeckého kraje, územnímu odboru Teplice mimo jiné předložen doklad o napojení EPS na veškeré vzduchotechnické potrubí v nájemní jednotce, včetně dokladu o funkční zkoušce EPS.

HZS Ústeckého kraje
územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice

plk. Ing. Adolf Langer
rada
ředitel územního odboru Teplice
HZS ústeckého kraje



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



HZSUX002XSZ1

8. května 328
417 23 Košťany

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č. J./EV.Č.
HSUL- 6974-27/TP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT

TEPLICE
22.11.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka v 1.PP - P1.B.04 GECO TABÁK

Místo stavby: Městské centrum Fontána, Teplice, Krupská, nám. Svobody, Mírové n.

Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, Teplice

Druh dokumentace: realizační projektová dokumentace

PBŘ: zpracovala
zodpovědný projektant

SHZ: zpracoval

EPS: zpracoval

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 30.10.2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:

1. Všechna přídatná potrubí VZT, která budou v nájemní jednotce provedena musejí být napojena na elektrickou požární signalizaci (EPS) tak, aby v případě požáru byla vzduchotechnika vyřazena z provozu.
2. Při kolaudaci objektu bude HZS Ústeckého kraje, územnímu odboru Teplice mimo jiné předložen doklad o napojení EPS na veškeré vzduchotechnické potrubí v nájemní jednotce, včetně dokladu o funkční zkoušce EPS.



plk. Ing. ...
rada
ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



HZSUX002XTHC

8. května 320
417 23 Košťany

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J.EV.Č.
HSUL- 6974-29/TP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT

TEPLICE
22.11.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka v 2.NP - 2.B.15 ORION

Místo stavby: Městské centrum Fontána, Teplice, Krupská ul., nám. Svobody

Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, Teplice

Druh dokumentace: realizační projektová dokumentace

PBŘ: zpracovala
zodpovědný projektant

SHZ: zpracoval

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 30. 10. 2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:

1. Všechna přídatná potrubí VZT, která budou v nájemní jednotce provedena musejí být napojena na elektrickou požární signalizaci (EPS) tak, aby v případě požáru byla vzduchotechnika vyřazena z provozu.
2. Při kolaudaci objektu bude HZS Ústeckého kraje, územnímu odboru Teplice mimo jiné předložen doklad o napojení EPS na veškeré vzduchotechnické potrubí v nájemní jednotce, včetně dokladu o funkční zkoušce EPS.



ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



HZSUX002XU10

B. května 328
417 23 Košfany

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J./EV.Č.
MSUL- 6974-31/TP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT

TEPLICE
22.11.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka v 2.NP - 2.B.18 EROTIC CITY
Místo stavby: Městské centrum Fontána, Teplice, Krupská ul., nám. Svobody
Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, Teplice
Druh dokumentace: realizační projektová dokumentace
PBR: zpracovala
zodpovědný projektant

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 30.10.2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:

1. Všechna přídatná potrubí VZT, která budou v nájemní jednotce provedena musejí být napojena na elektrickou požární signalizaci (EPS) tak, aby v případě požáru byla vzduchotechnika vyřazena z provozu.
2. Při kolaudaci objektu bude HZS Ústeckého kraje, územnímu odboru Teplice mimo jiné předložen doklad o napojení EPS na veškeré vzduchotechnické potrubí v nájemní jednotce, včetně dokladu o funkční zkoušce EPS.



plk. Ing. Radim Langert
rada

ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



HZSUX002XUNB

8. května 328
417 23 Košťany

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J./EV.Č.
HSÚL- 6974-33/TP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT

TEPLICE
22.11.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka v 2.NP - 2.B.16 PRIMOSSA
Místo stavby: Městské centrum Fontána, Teplice, ul. Krupská, nám. Svobody
Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, Teplice
Druh dokumentace: realizační projektová dokumentace

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 12. 11. 2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:

1. Všechna přídatná potrubí VZT, která budou v nájemní jednotce provedena musejí být napojena na elektrickou požární signalizaci (EPS) tak, aby v případě požáru byla vzduchotechnika vyřazena z provozu.
2. Při kolaudaci objektu bude HZS Ústeckého kraje, územnímu odboru Teplice mimo jiné předložen doklad o napojení EPS na veškeré vzduchotechnické potrubí v nájemní jednotce, včetně dokladu o funkční zkoušce EPS.

HZS Ústeckého kraje
územní odbor Teplice
Riegrova 1898
Teplice

plk. Ing. Adolf Langer
rada

ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



HZSUX002XW75

8. května 328
417 23 Košťany

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J./EV.Č.
HSUL- 6974-52/TP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT

TEPLICE
25.11.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka v 2.NP - 2.B.03 - AHOME
Místo stavby: Městské centrum Fontána, Teplice, Krupská ul., nám. Svobody
Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, Teplice
Druh dokumentace: realizační projektová dokumentace
PBŘ: zpracovatel
zodpovědný projektant

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 12. 11. 2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:

1. Všechna přídatná potrubí VZT, která budou v nájemní jednotce provedena musejí být napojena na elektrickou požární signalizaci (EPS) tak, aby v případě požáru byla vzduchotechnika vyřazena z provozu.
2. Při kolaudaci objektu bude HZS Ústeckého kraje, územnímu odboru Teplice mimo jiné předložen doklad o napojení EPS na veškeré vzduchotechnické potrubí v nájemní jednotce, včetně dokladu o funkční zkoušce EPS.



plk. Ing. Hroch Sanger
rada

ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



HZSUX002XXWH

8. května 328

417 23 Košlany

VAŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J./EV.Č.
HSUL- 6874-54/TP-2012

VYŽADUJEME KONTAKT

TEPLICE
25.11.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka v 2. NP, 2.B.02 Nehtové studio
Místo stavby: Městské centrum Fontána, Teplice, Krupská ul., nám. Svobody
Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, Teplice
Druh dokumentace: realizační projektová dokumentace
PBR: zpracovala
zodpovědný projektant

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požární bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 12. 11. 2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:

1. Všechna přídavná potrubí VZT, která budou v nájemní jednotce provedena musejí být napojena na elektrickou požární signalizaci (EPS) tak, aby v případě požáru byla vzduchotechnika vyřazena z provozu.
2. Při kolaudaci objektu bude HZS Ústeckého kraje, územnímu odboru Teplice mimo jiné předložen doklad o napojení EPS na veškeré vzduchotechnické potrubí v nájemní jednotce, včetně dokladu o funkční zkoušce EPS a doklad zaručující propustnost instalovaného podhledu 70 %.



ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



HZSUX002XZ6P

8. května 328

417 23 Košťany

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J./EV.Č.
HSUL- 6974-58/TP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT

TEPLICE
25.11.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka ve 3.NP, 3.B.04 ČLOVÍČKOV
Místo stavby: Městské centrum Fontána, Teplice, Krupská ul., nám. Svobody
Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, Teplice
Druh dokumentace: realizační projektová dokumentace
PBR: zpracoval
SHZ: zpracoval
EPS: zpracoval

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 12. 11. 2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:

1. Všechna přídatná potrubí VZT, která budou v nájemní jednotce provedena musejí být napojena na elektrickou požární signalizaci (EPS) tak, aby v případě požáru byla vzduchotechnika vyřazena z provozu.
2. Při kolaudaci objektu bude HZS Ústeckého kraje, územnímu odboru Teplice mimo jiné předložen doklad o napojení EPS na veškeré vzduchotechnické potrubí v nájemní jednotce, včetně dokladu o funkční zkoušce EPS.

HZS Ústeckého kraje

přk. Ing. Radou Langer
rada

ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



HZSUX002Y1C4

8. května 328
417 23 Košťany

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J./EV.Č.
HSUL- 6974-70/TP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT

TEPLICE
28.11.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka v 3.NP, 3.C.01 Kavárna
Místo stavby: Městské centrum Fontána, Teplice, Krupská ul., nám. Svobody
Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, Teplice
Druh dokumentace: realizační projektová dokumentace
PBR: zpracovala
zodpovědný projektant

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 12. 11. 2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:

1. Všechna přídatná potrubí VZT, která budou v nájemní jednotce provedena musejí být napojena na elektrickou požární signalizaci (EPS) tak, aby v případě požáru byla vzduchotechnika vyřazena z provozu.
2. Při kolaudaci objektu bude HZS Ústeckého kraje, územnímu odboru Teplice mimo jiné předložen doklad o napojení EPS na veškeré vzduchotechnické potrubí v nájemní jednotce, včetně dokladu o funkční zkoušce EPS.

HZS Ústeckého kraje

územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice

přk. Ing. Adolf Langer

rada

ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



HZSUX002Y2X0

8. května 328
417 23 Košlany

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J./EV.Č.
HSUL- 6974-72/TP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT

TEPLICE
26.11.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka v 3.NP - 3.B.09 a 3.E.05 FAST FOOD
Místo stavby: Městské centrum Fontána, Teplice, Krupská ul., nám. Svobody
Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, Teplice
Druh dokumentace: realizační projektová dokumentace
PBŘ: [redacted]
zodpovědný projektant [redacted]
ZOKT: [redacted]
SHZ: [redacted]
EPS: [redacted]

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 12. 11. 2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:

1. Všechna přídatná potrubí VZT, která budou v nájemní jednotce provedena musejí být napojena na elektrickou požární signalizaci (EPS) tak, aby v případě požáru byla vzduchotechnika vyřazena z provozu.
2. Při kolaudaci objektu bude HZS Ústeckého kraje, územnímu odboru Teplice mimo jiné předložen doklad o napojení EPS na veškeré vzduchotechnické potrubí v nájemní jednotce, včetně dokladu o funkční zkoušce EPS.



ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



HZSUX002Y3H1

8. května 328
417 23 Košťany

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č. JJEV.Č.
HSUL- 6974-74/TP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT

TEPLICE
26.11.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka v 1.NP, 1.B.14 - Allianz

Místo stavby: Městské centrum Fontána, Teplice, Krupská ul., nám. Svobody

Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, Teplice

Druh dokumentace: realizační projektová dokumentace

PBŘ: zpracovala
zodpovědný projektant:

SHZ: zpracoval

EPS: zpracoval

ZOKT: zpracoval

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požární bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 12. 11. 2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:

1. Všechna přídatná potrubí VZT, která budou v nájemní jednotce provedena musejí být napojena na elektrickou požární signalizaci (EPS) tak, aby v případě požáru byla vzduchotechnika vyřazena z provozu.
2. Při kolaudaci objektu bude HZS Ústeckého kraje, územnímu odboru Teplice mimo jiné předložen doklad o napojení EPS na veškeré vzduchotechnické potrubí v nájemní jednotce, včetně dokladu o funkční zkoušce EPS.

HZS Ústeckého kraje
územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice
-1-

plk. Ing. Adolf Langer
rada

ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



HZSUX002Y3YO

8. května 238
417 23 Košťany

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J./EV.Č.
HSUL- 6974-76/TP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT

TEPLICE
26.11.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka v 2. NP – 2.B.01 – John Garfield
Místo stavby: Městské centrum Fontána, Teplice, Krupská ul., nám. Svobody
Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, Teplice
Druh dokumentace: realizační projektová dokumentace

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 25. 11. 2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:

1. Všechna přídatná potrubí VZT, která budou v nájemní jednotce provedena musejí být napojena na elektrickou požární signalizaci (EPS) tak, aby v případě požáru byla vzduchotechnika vyřazena z provozu.
2. Při kolaudaci objektu bude HZS Ústeckého kraje, územnímu odboru Teplice mimo jiné předložen doklad o napojení EPS na veškeré vzduchotechnické potrubí v nájemní jednotce, včetně dokladu o funkční zkoušce EPS.



plk. Ing. Anton Langert
rada

ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje



HZSUX002YOBS



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1

8. května 328
417 23 Košťany

VÁŠ DOPIS ZN./ZE ONE

Č.J.
HSUL- 6974-79/TP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT

TEPLICE
03.12.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka v 1.PP, P 01.71 Kooperativa
Místo stavby: Městské centrum Fontána. Teplice. Krupská ul. Nám. Svobody
Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, Teplice
Druh dokumentace: realizační projektová dokumentace
PBR: zpracovala
zodpovědný projektant

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 12. 11. 2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:

1. Všechna přídatná potrubí VZT, která budou v nájemní jednotce provedena musejí být napojena na elektrickou požární signalizaci (EPS) tak, aby v případě požáru byla vzduchotechnika vyřazena z provozu.
2. Při kolaudaci objektu bude HZS Ústeckého kraje, územnímu odboru Teplice mimo jiné předložen doklad o napojení EPS na veškeré vzduchotechnické potrubí v nájemní jednotce, včetně dokladu o funkční zkoušce EPS.

HZS Ústeckého kraje

územní odbor Teplice
Riegrova 1898

415 01 Teplice

rada

ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje



HZSUX002YOJO



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



8. května 328
417 23 Košatany

VÁŠ DOPIS ZNÍZE DNE

Č.J.
HSUL- 6974-81/TP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT



TEPLICE
03.12.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka v 1.PP, P1.B.02 - VINOTÉKA
Místo stavby: Městské centrum Fontána, Teplice, Krupská ul., nám. Svobody
Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, Teplice
Druh dokumentace: realizační projektová dokumentace

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požární bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 20.11.2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:

1. Všechna přídatná potrubí VZT, která budou v nájemní jednotce provedena musejí být napojena na elektrickou požární signalizaci (EPS) tak, aby v případě požáru byla vzduchotechnika vyřazena z provozu.
2. Při kolaudaci objektu bude HZS Ústeckého kraje, územnímu odboru Teplice mimo jiné předložen doklad o napojení EPS na veškeré vzduchotechnické potrubí v nájemní jednotce, včetně dokladu o funkční zkoušce EPS).



rada

ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje

HZS Ústeckého kraje
územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice
-1-





HZSUX002YOLE



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1

8.května 328
417 23 Košfany

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J.
HSUL- 6974-83/TP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT

mjr. Ing. Jitka Kočí

tel.

TEPLICE
03.12.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka v 1.PP, P1.B.01a - RWE
Místo stavby: Městské centrum Fontána, Krupská ul., nám. Svobody, Teplice
Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, Teplice
Druh dokumentace: realizační projektová dokumentace

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 2.12.2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:

1. Všechna přídatná potrubí VZT, která budou v nájemní jednotce provedena musejí být napojena na elektrickou požární signalizaci (EPS) tak, aby v případě požáru byla vzduchotechnika vyřazena z provozu.
2. Při kolaudaci objektu bude HZS Ústeckého kraje, územnímu odboru Teplice mimo jiné předložen doklad o napojení EPS na veškeré vzduchotechnické potrubí v nájemní jednotce, včetně dokladu o funkční zkoušce EPS.
3. V instalovaném plném podhledu bude provedena mřížka pro zajištění funkce zařízení pro odvod tepla a kouře o velikosti min. 2% půdorysné plochy jednotky.



rada

ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje





HZSUX002YOM9



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



8.května 328
417 23 Košťany

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J.
HSUL- 6974-86/TP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT



TEPLICE
03.12.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka v 1.PP, P1.B.03 Holandské květiny

Místo stavby: Městské centrum Fontána, Teplice, Krupská ul. , nám. Svobody

Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, Teplice


Druh dokumentace: realizační projektová dokumentace

PBŘ: zpracovala
zodpovědný projektant

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 12.11.2013 a doplněnou dne 2.12.2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko.

Poznámka: Podle ustanovení § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponecháváme trvale ve své dokumentaci.



ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje





HZSUX002YRWA



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



6. května 328
417 23 Košťany

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J.
HSUL- 6874-98/TP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT
mjr. Ing. Jitka Kočí
tel. 950 441 011
jitka.kock@ulk.cz

TEPLICE
03.12.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka v 1. NP, 1.B.03 MEATFLY

Místo stavby: Městské centrum Fontána, ul. Krupská, nám. Svobody, Teplice

Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, Teplice

Druh dokumentace: realizační projektová dokumentace

PBŘ: zpracovala
zodpovědný

SHZ: zpracoval

ZOKT: zpracoval

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 28. 11. 2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko.

Poznámka: Podle ustanovení § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponecháváme trvale ve své dokumentaci.

HZS Ústeckého kraje
územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice
plk. Ing. Adolf Langer
rada

ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje



HZSUX002YS34



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



8. května 328
417 23 Košťany

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J.
HSUL- 6974-90/TP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT



TEPLICE
03.12.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka v 2. NP, 2.B.13, MANDA
Místo stavby: Městské centrum Fontána, Teplice, Krupská ul., nám. Svobody
Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, Teplice
Druh dokumentace: Realizační projektová dokumentace

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 2. 12. 2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko.

Poznámka: Podle ustanovení § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si jeden výisk požárně bezpečnostního řešení ponecháváme trvale ve své dokumentaci.



plk. Ing. Adolf Langer
rada
ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje





HZSUX002YS5U



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice



e 1

8. května 328
417 23 Košťany

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J.
HSUL- 6974-92/TP-2012

VYŘIZUJE/KONTAKT

TEPLICE
03.12.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána
nájemní jednotka v 1.NP, 1.B.06 MARIONNAUD

Místo stavby: Městské centrum Fontána, Teplice, Krupská ul., nám. Svobody

Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, Teplice

Druh dokumentace: realizační projektová dokumentace

PBŘ: zpracoval

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 28.11.2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:

1. V souladu s ČSN 73 0810 čl. 6.1.7b) bude instalovaný rozvaděč elektro požárně oddělen s požární odolností stěn EI 30 DP1 a dveří EI 15 DP1+Sm (kouřotěsný).

Poznámka: Podle ustanovení § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu stálého požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponecháváme trvale ve své dokumentaci.

HZS Ústeckého kraje
územní odbor Teplice
Riagnova 1890
415 01 Teplice

plk. Ing. Adolf Langer

rada

ředitel územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje



HZSUX002YSB0



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice 1



8. května 328
417 23 Košťany

VÁŠ DOPIS ZN./ZE ONE

Č.J.
HSUL- 6974-93/TP-2012

VYŘÍZENÍ/KONTAKT



TEPLICE
04.12.2013

Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Městské centrum Fontána:

- **SO 02 objekt obchodního centra** – vyjma 4. NP (pouze technické zázemí a komunikační prostory)
- **nájemní jednotky v 1. PP** - P1.D.001 – Spar, P1.F.01 – Sportisimo, P1.B.03 – Holandské květiny, P1.C.01 – CASINO, P1.B.01 – RWE, P1.B.02 – VINOTÉKA, P.01.71 Kooperativa, P1.B.04 GECO TABÁK,
- **nájemní jednotky v 1. NP** – 1.B.03 – MEATFLY, 1.B.06 – MARINNAUD, 1.B.09 – Drogerie TETA, 1B.08 – Planeo Quick Time,
- **nájemní jednotky v 2.NP** – 2.B.14 – Planeo Elektro, 2.B.13 – MANDA, 2.B.11 – Knihy DOBROVSKY, 2.B.18 EROTIC CITY, 2.B.05 – DRÁČIK, 2.B.03 – AHOME, 2.B.15 – ORION, 2.B.16 PRIMOSA,

Místo stavby: Městské centrum Fontána, Teplice, Krupská ul., nám. Svobody

Stavebník: JTH Rent s.r.o., Krupská 33/20, Teplice

Druh řízení: zkušební provoz

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vydává

souhlasné stanovisko s následujícími podmínkami:

1. Do doby trvalého připojení elektrické požární signalizace (EPS) k pultu centrální ochrany (PCO) HZS Ústeckého kraje bude zajištěna dle ČSN 73 0875 – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace, trvalá obsluha EPS.
2. Připojení EPS k PCO bude provedeno nejpozději do 31. 1. 2014, přičemž bude ze strany HZS






HZSUX002YSB0

- Ústeckého kraje, územního odboru Teplice stanoven minimálně 3 týdenní zkušební provoz připojení EPS na PCO HZS Ústeckého kraje, během něhož budou provedeny minimálně 4 simulace požáru z různých míst objektu.
3. Před uplynutím zkušební provozu bude k vydání stanoviska pro kolaudační souhlas předloženo komplexně zpracované požárně bezpečnostní řešení objektu, včetně provozovaných nájemních jednotek.
 4. V souladu s § 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a ČSN 73 0875 bude s četností 1 x ročně prováděna **koordináční funkční zkouška celého systému požárně bezpečnostních zařízení** (EPS a navazujících zařízení). Zejména bude ověřena funkce samočinného odvětracího zařízení ve vybrané kouřové sekci, spuštění větrání ve všech chráněných únikových cestách, vypnutí VZT, otevření klíčového trezoru a příjezdových vrat, odstavení výtahů, uzavření plynu do objektu, odstavení eskalátorů, otevření rolet v 1. PP a 3. NP, spuštění rozhlasu v celém objektu, spuštění nouzového osvětlení při spuštění Central Stop.
 5. Dokumentace požární ochrany zpracovaná, v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zejména dokumentace zdolávání požáru, resp. operativní karta dle § 34 vyhlášky č. 246/2001Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti, pro výše uvedené obchodní centrum bude průběžně aktualizována dle skutečného stavu v návaznosti na uvedení do provozu jednotlivých nájemních jednotek.

Pozn. Výše uvedené stanovisko nahrazuje stanovisko HZS Ústeckého kraje, územního odboru Teplice vydané dne 18.11. 2013 pod č.j.: HSUL-6974-13/TP-2013.



ved. pracoviště prevence, ochrany
obyvatelstva a krizového řízení
územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje

