



Číslo jednací: HSPM- 2055-9/2011 ÚE
Datum: 11.07.2011
Vyřizuje: mjr. Ing. Iveta Ruterlová
Tel.: 950 330 295
E-mail: iveta.ruterlova@hzspk.cz
Počet listů: 1
Přílohy: 0

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

„Dar – PS Klatovy, přístavba“

č.j. HSPM-2055-8/2011 ÚE

Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje byly dne 11.7. 2011 doručeny žádosti uchazeče o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 1 :

Můžete nám prosím zaslat výkaz výměr elektro na akci „Dar – PS Klatovy, přístavba, který v zadání soutěže postrádáme.

Dotaz č. 2 :

Ve výkazu výměr pro **SO-01 Vlastní objekt** je pod pol.č.183 uvedeno **Elektroinstalace - viz samostatný výkaz výměr**. V projektové dokumentaci jsem ale žádný výkaz nenašel. **Kde je možné ho najít?**

Odpověď - stanovisko projektanta :

Na uvedenou akci nebyl, vzhledem k malému rozsahu a jednoduchosti elektroinstalace, zpracován samostatný výkaz výměr. Ve výkresové části dokumentace (výkres č. 18, 19) jsou uvedeny průřezy kabelů, typy jističů, počty spínačů (10 ks), zásuvek (12 ks) a svítidel (6 + 13 ks). Typ svítidel je uveden v technické zprávě.

Dle názoru zhotovitele projektové dokumentace je tedy zpracovaná výkresová a textová část dostatečným podkladem k ocenění.

plk. Ing. Vladimír Lejsek
náměstek krajského ředitele pro úsek ekonomiky