

# MINISTERSVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky  
Kloknerova 2295/26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

---

Čj.: MV-76044-5/PO-PSM-2011

V Praze 4. srpna 2011  
Počet listů: 1  
Přílohy: 0

## Dodatečné informace č. 3 k zadávací dokumentaci VZ 60062838

Uchazeč o veřejnou zakázku „**Rekonstrukce budov č. 23 TOV a č. 24 myčka – v areálu VÚZ Zbiroh**“ zveřejněnou v IS VZ pod evidenčním číslem 60062838 dne 22.7. 2011, využil odst. 1 § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) a požaduje po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku. Zadavatel v souladu s odst. 2 § 49 zákona zasílá níže uvedené dodatečné informace.

### 1. K zadávací dokumentaci „**Rozpočet budovy č.24**“

#### **Dotaz:**

Rozpočet budovy č. 24 myčka obsahuje na řádku 365 pol. č. 720-017R / Podlahová vpusť DN 110 / 2000 kusů. Bylo by možné zaslat opravu počtu kusů?

#### **Odpověď:**

Zadavatel tímto sděluje, že došlo k nedopatření a upravuje položku č. 720-017R- Podlahová vpusť DN 110 v množství 1 ks.

### 2. K zadávací dokumentaci „**Rozpočet a dokumentace pro vzduchotechniku**“

#### **Dotaz:**

V projektu je nejasný rozpočet a dokumentace pro vzduchotechniku. Je možné k tomuto zaslat přesnější specifikaci?

#### **Odpověď:**

Zadavatel tímto sděluje, že se jedná o stávající původní zařízení, u kterého je potřeba provést jeho zprovoznění případně výměnu jeho některých součástí. Toto zařízení bylo nutno shlédnout v místě plnění veřejné zakázky při prohlídce místa provádění prací dne 27. července 2011 v 10 hod. (viz. bod 13 zadávací dokumentace) Dále zadavatel sděluje, že nedisponuje s další dokumentací týkající se vzduchotechniky.

plk. Ing. Alois Sellner  
náměstek GŘ HZS ČR