

Hasičský záchranný sbor  
Pardubického kraje  
Teplého 1526  
53002 Pardubice

Pardubice 9.9.2011

Čj. HSPA-284 /2011

Počet listů: 2

Doplňující informace k veřejné zakázce „PS Přelouč – zhotovení PD“

Na základě obdrženého dotazu k zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „PS Přelouč – zhotovení PD“ ze dne 7.9.2011, vyhlášenou zadavatelem Česká republika-Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, v zastoupení ředitelem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje plk. Ing. Miroslavem Kvasničkou předkládám doplňující informaci:

Dotaz:

V souvislosti s nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu požární stanice Přelouč (HSPA-284-3/2011) žádám o poskytnutí dodatečných informací, jež nejsou ze zadávací dokumentace jednoznačně zřejmé:

- 1) Stávající plynovodní řad na který bude objekt napojen je v ulici Studentská nebo Kladenská?
- 2) Stávající kanalizační stoka na kterou se bude objekt napojovat je v ulici Studentská nebo Kladenská? Jedná se o stoku jednotné kanalizace, bude možno do ní napojit i dešťové vody? Pokud se jedná pouze o splaškovou kanalizaci, je v dosahu lokality dešťová kanalizace?
- 3) Stávající vodovodní řad na který se bude objekt napojovat je v ulici Studentská nebo Kladenská? Je dimenze stávajícího řadu DN 100, tak jak požaduje norma pro požární stanice?
- 4) Jsou na stávající parcele číslo 1817/3 k.ú. Přelouč nějaké stávající inženýrské sítě nebo přípojky inženýrských sítí, které bude nutno před započítím stavby přeložit?
- 5) Stávající vedení NN na které bude objekt napojen je v ulici Studentská nebo Kladenská?

Uvedené dotazy směřují ke zjištění, zda se v rámci požadované projektové dokumentace bude jednat opravdu jen o standardní "přípojky na inženýrské sítě", jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, nebo bude nutno řešit prodloužení, případně posílení stávajících řadů,

kanalizačních stok, řešit likvidaci dešťových vod jiným způsobem, než napojením novou přípojkou do stávajícího řadu, případně řešit či posilovat vedení NN nebo trafostanici, což má zásadní vliv na rozsah a s tím spojenou cenu díla.

Dále prosím potvrďte, zda je Vámi požadované minimální pojistné skutečně stanoveno na částku 30 mil. Kč, jež je pro požadovaný rozsah veřejné zakázky neobvyklá, viz.dále výklad:

Za nediskriminační lze považovat následující požadované výše pojistného plnění:

<b>předpokládaná hodnota veřejné zakázky</b>	<b>požadovaná výše pojistného plnění</b>
do 5 mil. Kč	do 500 000 Kč
5–10 mil. Kč	do 1 000 000 Kč
10–50 mil. Kč	do 2 000 000 Kč
50–100 mil. Kč	do 5 000 000 Kč
100 mil. Kč a více	do 10 000 000 Kč

**Odpověď:**

Ad 2) Stávající kanalizační stoka je v ulici Studentská a v ulici přilehlé z východní strany k stávající parcele


Ad 3) Stávající vodovodní řád je v ulici přilehlé z východní strany k stávající parcele

Ad 4) Na stávající parcele inženýrské sítě nejsou

Ad 5) Ve vzdálenosti přibližně 20 m jihovýchodně od stávající parcely je umístěna trafostanice NN

Další údaje zadavatel neví, v současné době probíhají jednání se správci inženýrských sítí.

Potvrzuji, že minimální pojistné je stanoveno na částku 30 mil. Kč.

  
plk. Ing. Miroslav Kvasnička  
ředitel HZS Pardubického kraje  
zadavatel