

## Technické podmínky a požadavky zadavatele

pro veřejnou zakázkou malého rozsahu č. HSKL – 2147/2012 - ÚE s názvem

### „Provedení revizí elektroinstalace budov HZS Středočeského kraje“

Předmětem této veřejné zakázky je provedení pravidelných revizí elektroinstalace budov dle ČSN 331500 v níže uvedených objektech – stanicích a zařízeních Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje:

1. stanice HZS Slaný
2. stanice HZS Rakovník
3. stanice HZS Řevnice
4. stanice HZS Uhlířské Janovice
5. stanice HZS Mělník
6. stanice HZS Dobříš
7. stanice HZS Příbram
8. stanice HZS Ovčáry u Kolína
9. školící a rehabilitační zařízení Roučmířův Mlýn

Adresy výše uvedených objektů HZS a popis elektroinstalace je obsažen na devíti samostatných popisových listech, které jsou součástí těchto technických podmínek a požadavků zadavatele. Popisy obsahují i odhad počtu hodin, nutných na zpracování příslušné revize. Tento odhad byl proveden na základě zkušeností z minulých veřejných zakázek obdobného charakteru.

#### **Součástí nabídky musí být časový harmonogram provádění jednotlivých revizí.**

Zpracované revizní zprávy budou do sídla zadavatele předány ve třech vyhotoveních ve standardní grafické podobě.

#### Upozornění

Zhotovitel musí respektovat skutečnost, že realizace veřejné zakázky bude prováděna za nepřetržitého provozu (24 hodinový provoz stanic Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje). Zejména, že nesmí ohrozit akceschopnost jednotek jednotlivých stanic a omezit včasný výjezd zásahových vozidel. Z tohoto důvodu se zhotovitel musí zavázat, že postup prací bude vždy předem projednán s velitelem příslušné stanice.