

Technické požadavky**VP-Ar 06/2023**

Název výrobku:	Požární armatury
-----------------------	------------------

Základní požadavek:	Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, příloha č. 2 , ve znění pozdějších předpisů
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Normy, předpisy	
Označení	Název
ČSN 38 9403	Požární armatury. Sací koše
ČSN 38 9409	Požární armatury. Sací šroubení
ČSN 38 9412, 19, 20, 24	
ČSN 38 9427	Požární armatury - spojky. Technické požadavky
ČSN 38 9441	Protipožární zařízení. Hydrantový nástavec
ČSN 38 9445	Nástěnný hydrant 52
ČSN 13 3060-1	Armatury průmyslové
ČSN 13 3005-1	Průmyslové armatury. Značení
ČSN EN 17407	Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly –Sběrače a rozdělovače PN 16

Č.	Vlastnost	Norma, předpis	Požadavek
1.	Rozměry a napojitelnost	Technická dokumentace výrobce, předmětová norma	Dle příslušné normy nebo technické dokumentace výrobce
2.	Hmotnost	Technická dokumentace výrobce, předmětová norma	Dle příslušné normy nebo technické dokumentace výrobce
3.	Konstrukce a provedení	Technická dokumentace výrobce, předmětová norma	Dle příslušné normy nebo technické dokumentace výrobce
4.	Hydraulická těsnost a pevnost	Předmětová norma, ČSN 13 3060-1	Dle příslušné normy
5.	Hydraulická ztráta	Předmětová norma	Zjištění ztrát v rozsahu pracovního tlaku
6.	Ovládací moment	ČSN 13 3060-1	Dle článků norem
7.	Značení	Předmětová norma ČSN 13 3005-1	Dle článků norem