

Akceptační protokol
pro uvedení objektu provozovatele EPS do provozu
v souvislosti s připojením EPS na PCO HZS Olomouckého kraje

Provozovatel EPS: (*adresa a typ EPS*)

- kontaktní osoba (*jméno, příjmení, mobilní telefon, e-mail*)

Adresa připojované EPS: (*adresa*)

- kontaktní osoba provozovatele EPS (*jméno, příjmení, mobilní telefon*)

ID připojovaného objektu:

Provozovatel ZDP: (*adresa a typ EPS*)

- kontaktní osoba (*jméno, příjmení, mobilní telefon, e-mail*)

HZS kraje: (*adresa*)

- kontaktní osoba (*jméno, příjmení, mobilní telefon, e-mail*)

Dne (datum) byla provedena funkční zkouška:

Klíčového trezoru požární ochrany (KTPO-typ):

Popis závady:

bez závad

Generálního klíče (GK či jiného prostředku):

Popis závady:

bez závad

Obslužného pole požární ochrany (OPPO-typ):

Popis závady:

bez závad

Ověřen druh, rozsah a počet přenášených informací:

(hlavní přenosová cesta ústředny připojené EPS a ZDP - PCO)

Popis závady:

bez závad

Dostupnost provozní knihy EPS a návodu k ústředně EPS: bez závad
Popis závady:

Aktuálnost a dostupnost dokumentace: bez závad
Popis závady:

Zavedení kontaktních osob v databázi na KOPIS HZS OLK bez závad
zajišťující úkoly provozovatele EPS:
(viz žádost provozovatele EPS o připojení k PCO - „osoby odpovědné za provoz EPS“ nebo „osoby pověřené obsluhou EPS“ ve smyslu ČSN 34 2710)

Případné dohodnuté změny kontaktních osob:

jméno a příjmení:	telefonický kontakt:	e-mail
.....
.....
.....
.....

Termín začátku trvalého provozu (datum, hodina):

Datum:

.....
jméno, funkce
zástupce provozovatele EPS

.....
jméno územního garanta PCO
HZS Olomouckého kraje