


**Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje**  
Teplého 1526, 530 02 Pardubice

---

Čj: HSPA-316-9/2023

Pardubice 16. června 2023  
Počet listů: 1



**Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

Dne 6. 6. 2023 obdržel Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete poskytnutí informací, týkajících se lokální povodně v červnu 2020 v Heřmanově Městci. Konkrétně požadujete poskytnout následující informace:

1. V jakém rozsahu byly postiženy (zaplaveny) areály Správy státních hmotných rezerv (dále jen „SSHR“) Vrbice I a Vrbice II, které se nacházejí nedaleko Heřmanova Městce?
2. Byly ze strany HZS Pardubického kraje na areálech SSHR prováděny nějaké sanační práce? Pokud ano, tak jaké?
3. Došlo v areálech SSHR v průběhu povodně či bezprostředně poté k nějaké mimořádné události (např. k úniku nebezpečných látek)?
4. Obdržela SSHR od Vašeho sboru v souvislosti s touto povodní případně nějaká doporučení či podmínky pro nakládání s areálem a vnitřními prostory tunelů? Pokud ano, tak jaké?

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje posoudil Vaši žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) daného zákona Vám poskytuje výše požadované údaje.

K otázce č. 1 – Lokální povodeň byla v červnu 2020 mimo jiné i v oblasti Podolského potoka, který protéká areálem SSHR Vrbice II. Po přívalovém dešti došlo k vylití vody z koryta potoka, k rozlití vody do areálu skladů SSHR, k zaplavení technologických pracovišť umístěných v areálu, k zaplavení jednoho z podzemních úložišť ropných produktů a zaplavení požární nádrže, která je zdrojem vody pro stabilní hasicí zařízení.

Po odčerpání záplavové vody ze zaplaveného podzemního úložiště byl zjištěn únik skladovaných ropných produktů. Úniku zamezily jednotky požární ochrany utěsněním uvolněného přírubového spoje nádrže. Zřejmě v souvislosti s touto událostí byly řešeny níže na toku Podolského potoka v obci Klešice mastné skvrny na hladině - uniklé ropné produkty.

K otázce č. 2 – Veškerá činnost jednotek požární ochrany v daných areálech je popsána v příložených zprávách o zásahu evid. č. 5320005498, 5320005526

K otázce č. 3 – Úniky nebezpečných látek v souvislosti s lokální povodní v červnu 2020 jsou popsány v příložených zprávách o zásazích (především se jedná o zprávu o zásahu ECUD 5320005498 a ECUD 5320005526).

K otázce č. 4 – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souvislosti s touto povodní nevydával samostatná doporučení či podmínky pro nakládání s areálem a vnitřními prostory tunelů. Tento dotaz je ovšem spíše určen pro Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství, který v souladu s ustanovením § 37 odst. 3 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, rozhodoval o schválení návrhu konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie. Opatření navržená Krajským úřadem Pardubického kraje a provozovatelem SSHR v rámci postupu dle zákona o prevenci závažných havárií posoudil Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dostatečná a nepožadoval žádná další zvláštní opatření z hlediska požární ochrany.

plk. Mgr. Aleš Černožský  
ředitel Hasičského záchranného sboru  
Pardubického kraje  
Podepsáno elektronicky

Vyřizuje: plk. Mgr. Petr Kovalčuk  
Telefon číslo: 950 570 144  
e-mail: petr.kovalcuk@izscr.cz

