




HZSUX004YN35



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Krajské ředitelství
Horova 1340/10
40001 Ústí nad Labem



VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J.
HSUL- 2429-2/KKŘ-2016

VYŘIZUJE/KONTAKT

ÚSTÍ NAD LABEM
04.05.2016

tel.

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní

dne 25. 04. 2016 obdržel Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS Ústeckého kraje“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), Vaši žádost ze dne 23. 04. 2016 o poskytnutí informací týkajících se výkonu státního požárního dozoru ve vztahu k provozu společnosti HP-Pelzer s.r.o. - odštěpný závod Žatec v ulici Raisova v obci Žatec (dále jen „provozovatel“).

Ve své žádosti uvádíte, že Vás znepokojuje situace u provozovatele a požadujete informace o tom, zda byly u provozovatele v posledních pěti letech provedeny kontroly na úseku státního požárního dozoru a pokud ano, tak s jakým výsledkem.

Vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody pro neposkytnutí požadovaných informací, sděluji Vám k Vaší žádosti následující:

HZS Ústeckého kraje se při výkonu kontrolní činnosti na úseku státního požárního dozoru podle ustanovení § 31 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zabýval od roku 2011 výše uvedeným provozem v těchto případech:

- Dne 25. 10. 2011 byla provedena komplexní kontrola, při které byly zjištěny požární závady. Kontrolní dohlídka byla provedena dne 08. 03. 2012. Při kontrolní dohlídce bylo zjištěno, že požární závady byly odstraněny.
- Ve dnech 11. – 12. 02. 2013 byla provedena komplexní kontrola, při které byly zjištěny požární závady. Kontrolní dohlídka byla provedena dne 25. 04. 2013. Při kontrolní dohlídce bylo zjištěno, že požární závady byly odstraněny.
- Dne 11. 03. 2015 byla provedena komplexní kontrola, při které byly zjištěny požární závady a nedostatek spočívající v nedoložení požárně bezpečnostního řešení a kolaudačního rozhodnutí na objekt haly HMP III. Věc byla oznámena místně příslušnému stavebnímu úřadu dne 14. 04. 2015. Provozovatel neodstranil některé ze zjištěných závad ve stanovené lhůtě, za což mu byla uložena pokuta.
- Dne 10. 03. 2016 byla provedena tematická kontrola, při které byly zjištěny požární závady a nedostatek spočívající v nedoložení požárně bezpečnostního řešení a kolaudačního rozhodnutí na objekt haly HMP III. Věc byla oznámena místně příslušnému stavebnímu

ČNB Ústí nad Labem
č.ú. IČ:
DS: Tel.:
Fax: E-mail:
Internet:

úřadu dne 14. 04. 2016. Z důvodu doposud neodstraněných závad zjištěných v minulosti bylo s provozovatelem zahájeno správní řízení.

plk. Ing. Roman Vyskočil
vrchní rada
ředitel HZS Ústeckého kraje
podepsáno elektronicky