

Informace o výsledcích kontrol

provedených Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje

v roce 2021

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen „HZS Plzeňského kraje“) zveřejňuje podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zák. č. 183/2017 Sb., informaci o kontrolách provedených v roce 2021 v rámci výkonu státního požárního dozoru.

HZS Plzeňského kraje provedl v roce 2021 celkem 351 kontrolních akcí. Z uvedeného počtu bylo provedeno:

- 9 komplexních požárních kontrol,
- 314 tematických požárních kontrol,
- 28 úkonů předcházejících kontrole, kterými se ověřovala náprava zjištěných závad.

Z celkového počtu 323 kontrol (tematických a komplexních), bylo 124 kontrol se zjištěnými nedostatky a 199 kontrol bez nedostatků.

Kontrolující příslušníci zjistili jako nejčastější nedostatky:

- neudržování instalovaných požárně bezpečnostních zařízení (např. požárních dveří, nouzového osvětlení, elektrické požární signalizace aj.) nebo věcných prostředků požární ochrany (přenosných hasicích přístrojů) v provozuschopném stavu
- nevytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce (nebyly udržovány volné únikové cesty, volný přístup k únikovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu, k přenosným hasicím přístrojům, k zařízení pro zásobování požární vodou a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení apod.)
- neprovádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek
- nesprávné nebo neúplné zpracování dokumentace požární ochrany, neudržování dokumentace v souladu se skutečným stavem
- neprokázání dodržování technických podmínek (popř. údržby, kontrol a oprav) elektrických a plynových zařízení a neprovádění kontrol a čištění spalinových cest.