

Informace pro zřizovatele jednotek požární ochrany

Viditelnost ochranných oděvů pro hasiče



ilustrační foto

V souvislosti s novelizovanou ČSN EN 469 z května 2006 Vám podáváme informaci o tom, že tato norma upřesňuje požadavky na viditelnost ochranných oděvů pro hasiče. Stanovuje minimální plochu reflexního materiálu na oděvu na hodnotu větší jak $0,13 \text{ m}^2$. Ve vyhlášce MV č.456/2006 Sb. se uvádí, že Reflexní značení tvoří nápis „HASIČI“ a reflexní pásy o nejmenší šířce 50 mm, což není v rozporu s uvedenou normou.

Na novelu citované normy již v současné době reagují někteří výrobci ochranných oděvů a začínají na trh uvádět své výrobky s reflexními pásy o šířce 75 mm, což odpovídá požadavku stanovenému normou. V praxi to tedy bude znamenat, že se u jednotek požární ochrany budou vyskytovat dva odlišné způsoby reflexního značení ochranných oděvů. Starší výrobky s reflexními pásy o šířce 50 mm a nové výrobky s reflexními pásy o šířce 75 mm.

Současně Vám sdělujeme, že při nákupu nových ochranných oděvů pro hasiče, bude třeba v souladu s novelizovanou ČSN EN 469 a k zabezpečení jednotnosti ve vybavení jednotek PO, vyžadovat od všech dodavatelů ochranných oděvů výrobky, které odpovídají těmto novým požadavkům na viditelnost.