MVCRX06M95QT

prvotní identifikátor

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01

Spis. zn. MV-140304/PO-OVL-2022
Č. j. MV-140304-7/PO-OVL-2022

Praha 22. srpna 2022
Počet listů: 3

[redacted]

[redacted] sdělení k žádosti o poskytnutí informace

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) obdrželo dne 10. 8. 2022 Vaše podání, označené jako: „*Žádost o poskytnutí informace.“* Vzhledem k tomu, že podání neobsahovalo veškeré náležitosti stanovené § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“) pro identifikaci, byl jste vyzván přípisem ze dne 10. 8. 2022, č.j. MV-140304-3/PO-OVL-2022, k doplnění. Dne 18. 8. 2022 byl MV-GŘ HZS ČR doručen přípis, jímž jste chybějící informaci doplnil.

Primárně je třeba konstatovat, že Váš dotaz směřuje k zaujetí názoru na určitou problematiku – zda se v případě přílohy č. 3 bodu 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011, jedná o striktní ustanovení nebo je možné s odkazem na příslušná ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, umístit stavbu se souhlasem majitele a provozovatele distribuční soustavy do ochranného pásma vedení vysokého napětí, pokud jsou splněny ostatní požadavky na umístění stavby dané výše citovanou vyhláškou o technických podmínkách požární ochrany staveb. S ohledem na znění tohoto dotazu překračuje tento účel informačního zákona (viz § 2 odst. 4 informačního zákona), přičemž by se jednalo o požadavek na vytvoření nové informace, kterou povinný subjekt nemá povinnost disponovat.

S ohledem na princip dobré správy zakotvený v § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám však poskytujeme následující informace.

Stavba a nástupní plocha pro požární techniku se podle přílohy 3 bodu 5) vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. umisťuje a navrhuje mimo ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého napětí s vodiči bez izolace takovým způsobem, který umožňuje příjezd a provedení zásahu mimo ochranné pásmo.

Jako vysoké napětí lze považovat podle Tabulky 1 normy ČSN 33 0010 ed. 2 Elektrická zařízení – Rozdělení a pojmy jmenovité napětí nad 0, 6 kV (v uzemněné soustavě mezi vodičem a zemí), resp. nad 1 kV (mezi vodiči v uzemněné i izolované soustavě), přičemž jmenovité napětí soustavy je podle čl. 3.1 normy ČSN EN 60038 Jmenovitá napětí CENELEC pouze vhodnou orientační hodnotou používanou pro označení nebo identifikaci soustavy. V poznámce č. 3 Tabulky 1 normy ČSN 33 0010 je uvedeno, že napětí nad 1 kV mezi vodiči se obecně v mezinárodních a evropských normách uvádí jako vysoké a označuje se zkratkou HV (high voltage), v tomto napětí jsou zahrnuta i napětí označovaná jako vn, vvn, zvn a uvn podle této normy.

Samotná ochranná pásma jsou podle § 46 odst. 3 energetického zákona, definována pro napětí nad 1 kV.

Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je podle § 46 odst. 1 energetického zákona prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká:

1) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) - tj. dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby, nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující nebo právními účinky územního souhlasu s umístěním stavby,

2) pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto podkladů, potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.

Elektrizační soustavou je podle § 2 odst. 2 písm. a) bodu 4 energetického zákona vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek, přímých vedení, a systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, a to na území České republiky.

Ochranné pásmo nadzemního vedení je podle § 46 odst. 3 energetického zákona souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče na obě jeho strany

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   1) pro vodiče bez izolace 7 m,
   2) pro vodiče s izolací základní 2 m,
   3) pro závěsná kabelová vedení 1 m,

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   1) pro vodiče bez izolace 12 m,
   2) pro vodiče s izolací základní 5 m,

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m,
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m,
e) u napětí nad 400 kV 30 m,
f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m,
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m.

V ochranném pásmu nadzemního vedení a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 energetického zákona zakázáno

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnosti provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Podle § 46 odst. 11 energetického zákona, pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, vlastník příslušné části elektrizační soustavy

a) stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu,
b) udělí písemný souhlas se stavbou neuvedenou v písmenu a) nebo s činností v ochranném pásmu, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.

V případě této možnosti je třeba říci, že se vztahuje pouze k souhlasu vlastníka příslušné části elektrizační soustavy s umístěním stavby v ochranném pásmu a řešení bezpečnosti provozu elektrizační soustavy (nikoliv případné možnosti zdolávání mimořádné události jednotkami požární ochrany), přičemž zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ani jeho prováděcí vyhlášky (mj. výše citovaná vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb) žádnou výjimku z výše citovaného ustanovení přílohy č. 3 bodu 5 vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb, neumožňují.

Teoretickou možností je řešit nastalou situaci provedením izolovaných vodičů (izolované nadzemní vedení či přeložení pod zem) či změnit projekt stavby.

Vaši žádost tímto považujeme za vyřízenou.

Mgr. Antonín Slabý, Ph.D., MBA
ředitel odboru legislativně právního
pověřen řízením
v.z.
plk. Mgr. Bc. Jiří Procházka
vedoucí pracoviště právního

Elektronický podpis - 22.8.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Bc. Jiří Procházka
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 7.6.2023 10:19:21-000 +02:00