

NÁVOD K VYPLNĚNÍ OPERATIVNÍ KARTY

Tato vzorová operativní karta je určena k podání pouze na HZS Středočeského kraje. V případě, že bude nová operativní karta doplněná dle vzoru, je velmi pravděpodobné, že bude operativní karta schválena bez námitek a nebude tak zbytečně prodlužován schvalovací proces. Je třeba dodržet níže uvedená pravidla.

- Do předpřipravených okének doplňte informace a značky
- Předpřipravená okénka nijak neupravujte a nemažte, pouze část označenou *
- Jestliže nějaké okénko nelze doplnit informací, vepište do něj „NE“
- U chemických látek uveďte vhodná hasiva
- U Fotovoltaických panelů uveďte výkon v kWp
- U vnějších požárních hydrantů doplňte ověřený průtok l.s⁻¹
- V grafické části „půdorys“ vytvořte jednoduché schematické zobrazení půdorysu jednotlivých podlaží, do kterého doplníte hranice požárních úseků a značky
- Do „Doporučení pro velitele zásahu“ uvádějte pouze podstatné informace a uveďte co se stane při vypnutí energií
- V OK je uveden přehled grafických značek, které lze zkopírovat a vložit do textu
- Dále lze využít grafické značky z „Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů“ (Dr. Hanuška, MV – GŘ HZS ČR 1996)
- Po dokončení operativní karty tuto uložte ve formátu PDF a následně odešlete ke konzultaci na místně příslušný územní odbor HZS Středočeského kraje, nebo oficiálně podejte ke schválení
- V případě, že si nejste nějakým údajem jistí, kontaktujte vedoucího pracoviště IZS a služeb místně příslušného územního odboru HZS Středočeského kraje

Zkratky:

EPS - elektrická požární signalizace

ZDP - zařízení dálkového přenosu

ZDHPP - zařízení pro detekci hořlavých plynů a par

SHZ - stabilní hasicí zařízení

PSHZ - polostabilní hasicí zařízení

APZ - automatické protivýbuchové zařízení

ZOKT - zařízení pro odvod kouře a tepla

PK - požární klapky