

## Kominictví v zákoně o požární ochraně

| Činnost            | Koho si zavolat            | Kde si ho ověřit       | Výstup provedené činnosti   |
|--------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Čištění a kontrola | Kominík                    | Živnostenský rejstřík* | Zpráva o čištění a kontrole |
| Revize             | Revizní technik spal. cest | Aplikace HZS**         | Zpráva o revizi spal. cesty |

\* dostupný na - <http://www.rzp.cz/>

\*\* dostupná na - <http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/>

### Každá spalinová cesta musí mít

#### 1. revizi spalinové cesty,

kterou je nutné vyhotovit v následujících případech:

- před **uvedením** spalinové cesty do provozu
- při **změně** paliva, kterým topím
- před **připojením spotřebiče** do spalinové cesty, která předtím nebyla využívána
- před **výměnou spotřebiče** (pokud tedy nevyměním kus za kus – tím se rozumí totožné spotřebiče)
- při **vzniku trhlin** ve spalinové cestě (nebo i při pouhém podezření na jejich výskyt)
- po **komínovém požáru**

*Poznámka – více v § 3 Revize spalinové cesty vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty*

## 2. čištění a kontrolu spalinové cesty,

kteřá se provádí ve lhůtách, uvedených v následující tabulce:

| Výkon<br>připojeného<br>spotřebiče<br>paliv | Činnost                               | Druh paliva připojeného spotřebiče paliv |                   |                     |                   |            |
|---|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------|
|   |                                       | Pevné                                    |                   | Kapalné             |                   | Plynné     |
|   |                                       | Celoroční<br>provoz                      | Sezónní<br>provoz | Celoroční<br>provoz | Sezónní<br>provoz |            |
| do 50 kW<br>včetně                          | Čištění spalinové<br>cesty            | 3 × za rok                               | 2 × za rok        | 2 × za rok          | 1 × za rok        | 1 × za rok |
|   | Kontrola spalinové<br>cesty           | 1 × za rok                               |                   | 1 × za rok          |                   | 1 × za rok |
| nad 50 kW                                   | Čištění a kontrola<br>spalinové cesty | 2 × za rok                               |                   | 1 × za rok          |                   | 1 × za rok |

### Vysvětlivky a podmínky

Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje 1x za 2 roky.

Sezónním provozem se rozumí provoz po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

U jednovrstvého (nevyvlozkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva jsou lhůty kontrol a čištění stejné jako u spotřebiče na pevná paliva.

Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech. Nesmí mezi nimi uplynout doba kratší 3 měsíců.

Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.

Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně 1x za 2 měsíce

Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně 1x za rok a kontrola nejméně 1x za 2 roky.

Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení provozu provedena revize, na kterou je připojen původní spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v této příloze, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; čištění a kontrola spalinové cesty se provedou před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.

U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový průduch byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se kontrola a čištění neprovádí.

*Poznámka – více v příloze č. 2 k vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty*