

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
krajské ředitelství Liberec
Barvířská 29/10, Liberec, 460 01

Č.j. HSLI-1957-2/KŘ-K-2019

Liberec 21. 8. 2019
Počet listů: 1
Přílohy: -/-

Žadatel:



Odpověď, žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999Sb.,



právní subjekty, které požádají Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (dále jen „HZS LK“) o připojení na pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“), nejsou na základě žádné právní skutečnosti povinny uzavřít smlouvu o připojení na PCO pouze prostřednictvím společnosti AEC NOVÁK s.r.o., IČ: 490 97 652.

Každý právní subjekt, který má za povinnost opatřit objekt systémem elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) má zcela svobodnou volbu, zda u takového objektu zajistí 24 hodinovou obsluhu této EPS nebo požádá o připojení systému EPS na PCO u HZS LK.

Pokud se právní subjekt rozhodne požádat o připojení systému EPS na PCO HZS LK, vybere si zcela svobodně provozovatele zařízení dálkového přenosu (dále jen „ZDP“) pro přenos signálu z EPS na PCO. Vybraný provozovatel ZDP musí splnit technické podmínky pro dálkový přenos signálu pro připojení na PCO HZS LK.

Další informace o postupu pro připojení systémů EPS na PCO včetně technických podmínek připojení a vzoru smlouvy naleznete na webových stránkách HZS LK.
<https://www.hzscr.cz/clanek/pripojovani-objektu-s-eps-na-pult-pco.aspx>

S pozdravem


plk. Ing. Luděk Prudil
krajský ředitel
vrchní rada