



HZSUX0097MUZ

## Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Územní odbor Teplice

Riegrova 1898, 415 01 Teplice

Č. j.: HSUL- 1548-5/TP-2021  
Datum: 21. 5. 2021  
Vyřizuje: por. Petra Antonová  
Tel.: 950 441 256  
E-mail: petra.antonova@ulk.izscr.cz  
Počet stran: 3  
Počet příloh: 0

Adresát:  
PS projekty spol. s r.o  
Ing. Jitka Koubková  
Revoluční 5  
415 01 Teplice

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

#### Název stavby:

Výstavba skladových hal Košťany  
*SO 101 Skladové haly*  
*SO 102 Administrativní část*  
*SO 104 Vrátnice*  
*SO 106 Sklad zapalovačů*  
*SO 107 Stabilní hasicí zařízení*  
*SO 108 Požární nádrž*

#### Místo stavby:

Košťany  
k. ú.: Košťany, parc. č. 201/1, 201/3, 201/4, 201/5, 201/6, 1054, 1056, 1057, 1053,

#### Stavebník:

DanCzek Teplice a.s., IČO 25004255,  
Tolstého 474/1, Řetenice, Teplice

#### Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Ing. Miroslav Částek, ČKAIT 0401322, č. zak.: 19-43  
datum: 12/2020

Elektrická požární signalizace

vypracoval: Jan Lenárt, ČKAIT 0009316,  
datum: 02/2021

Stabilní hasicí zařízení

vypracoval: MgA. Kristýna Krsková,  
ověřil: Ing. Ondřej Krupka, ČKAIT 0010803  
datum: 02/2021

Zařízení odvodu kouře a tepla

vypracoval: Ing. Libor Firla,  
ověřil: Ing. Eva Fajkusová, ČKAIT 1003169  
datum: 12/2020

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS ULK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 18. 5. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

#### **SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

##### **Odůvodnění:**

HZS ULK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:
  - název: DanCzek Teplice a.s. - Výstavba skladových hal, Košťany
  - vypracoval: Ing. Josef Zábojník, ČKAIT 0400181
  - datum: 12/2020
- Požárně bezpečnostní řešení:
  - název: DanCzek Teplice a.s. - Výstavba skladových hal, Košťany - dodatek č.1
  - vypracoval: Ing. Josef Zábojník, ČKAIT 0400181
  - datum: 15.5.2021
- Zákres požárně nebezpečného prostoru do situačního výkresu – součást Požárně bezpečnostního řešení - dodatek č. 1

##### **Popis stavby:**

Z předložené dokumentace vyplývá, že se jedná o posouzení požární bezpečnosti výstavby skladových hal pro skladování a třídění tabákových výrobků v katastrálním území Košťany. Skladové haly jsou řešeny jako sestava navazujících jednolodních hal se sedlovými střechami. Vnitřní prostor hal je otevřený. Součástí sestavy je i administrativní část, hygienické a sociální zázemí. Konstruktivní systém je navržen jako nehořlavý. Požárně bezpečnostní řešení také obsahuje požadavky na výstavbu objektu skladu zapalovačů, vrátnice, požární nádrže a strojovny stabilního hasicího zařízení. Stavba je řešena v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, požadavky ČSN 73 0804 – PBS – Výrobní objekty, ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty a souvisejících ČSN 73 08xx.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS ULK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

**Upozornění:**

Ve výkresové části dokumentace Elektrické požární signalizace (Půdorys 1.NP – EPS) není zanesena část požárních rolet (2 ks). V půdorysu 1.NP, který je přílohou požárně bezpečnostního řešení, tyto požární rolety zakresleny jsou. Upozorňujeme na nutnost koordinace profesí.



plk. Ing. Adolf Langer

rada

ředitel Územního odboru Teplice  
HZS Ústeckého kraje

